



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в
Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма»

Испытательный лабораторный центр

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510877 выдан 07 июля 2016 г.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12 мая 2016 г.

Юридический адрес: пер.Отдельный,3, г.Екатеринбург, 620078 тел.(343)374-13-79; факс (343)374-47-03

Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/66700100

Фактический адрес: ул.Авангардная, д.5а, г.Екатеринбург, Свердловская область, 620012

тел.(343)307-39-39, факс (343)307-37-99

фактический адрес: ул. Гагарина, д.6а, г. Берёзовский, Свердловская область, 623702 тел.факс: (34369) 4-29-87

фактический адрес: ул.Ленина, д.5а, г. Верхняя Пышма, тел.факс: 3-86-27

ОКПО 01942112 ИНН/КПП 6670081969/668643001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ П-14988 от 13 декабря 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБДОУ - ДЕТСКИЙ САД "ДЕТСТВО"

2. Юридический адрес: г. Екатеринбург, Банникова ул., 7

3. Наименование измерений: Измерения световой среды

4. Место проведения измерений: МБДОУ - ДЕТСКИЙ САД "ДЕТСТВО", Филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада "Детство" - детский сад № 478
г. Екатеринбург, Калинина ул., 9 "А"

5. Дата и время измерений: 11.12.2018 с 16:15 до 17:00

Ф.И.О., должность: Воронков В. В. врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям ЛКХФФ

При измерениях присутствовал заведующая Попенко Т.А.

6. Средства измерений:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	314718	32014-11	№3939/18-Н от 28.06.2018	27.06.2019	0,2 гр.Цельсия; 3,0%; (0,05+0,05V); (0,1+0,05V); 0,13 кПа
2	Мультиметр цифровой МУ-64	0708040724	31772-06	№ 1031721 от 17.08.2018	16.08.2019	0.5%
3	Прибор комбинированный еЛайт	№ 00858-18, 02453-18	63221-16	№0609/447 от 18.06.2018	17.06.2020	8 %, 10%

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 1/6112 от 01.10.2018

В соответствии с п. 6.1.1. ГОСТ 24940-2016 отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0.1.

Условия проведения измерений:

температура воздуха 22,8-23°C; атмосферное давление 748 мм рт.ст.; относительная влажность 40,45%;

8. НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий."

9. НД на метод измерения: ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности"

10. Код измерений: ф.18.14988 д 10/123

11. Место осуществления деятельности: 620012, г.Екатеринбург, ул.Авангардная, д 5а

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№№ п/п	Место проведения измерений	Плос- кость	Вид ламп	Освещенность общая, лк	
				изме- ренная	допу- стимая
Старшая группа №2					
1	Игровая зона, точка 1	Г-0,0	лампы люминесцент ные	191±18	не менее 200
2	Игровая зона, точка 2	Г-0,0	лампы люминесцент ные	232±21	не менее 200
3	Игровая зона, точка 3	Г-0,0	лампы люминесцент ные	237±22	не менее 200
4	Игровая зона, точка 4	Г-0,0	лампы люминесцент ные	183±17	не менее 200
5	Игровая зона, точка 5	Г-0,0	лампы люминесцент ные	188±17	не менее 200
Подготовительная группа					
6	Игровая зона, точка 1	Г-0,0	лампы люминесцент ные	220±20	не менее 200
7	Игровая зона, точка 2	Г-0,0	лампы люминесцент ные	203±19	не менее 200
8	Игровая зона, точка 3	Г-0,0	лампы люминесцент ные	222±21	не менее 200
9	Игровая зона, точка 4	Г-0,0	лампы люминесцент ные	275±25	не менее 200
10	Игровая зона, точка 5	Г-0,0	лампы люминесцент ные	235±22	не менее 200
Старшая группа №1					
11	Игровая зона, точка 1	Г-0,0	лампы светодиодны е	338±31	не менее 200
12	Игровая зона, точка 2	Г-0,0	лампы светодиодны е	271±25	не менее 200
13	Игровая зона, точка 3	Г-0,0	лампы светодиодны е	370±34	не менее 200
14	Игровая зона, точка 4	Г-0,0	лампы светодиодны е	382±35	не менее 200
15	Игровая зона, точка 5	Г-0,0	лампы светодиодны е	322±30	не менее 200
Группа раннего возраста					
16	Игровая зона, точка 1	Г-0,0	лампы светодиодны е	242±22	не менее 200
17	Игровая зона, точка 2	Г-0,0	лампы светодиодны е	307±28	не менее 200
18	Игровая зона, точка 3	Г-0,0	лампы светодиодны е	314±29	не менее 200
19	Игровая зона, точка 4	Г-0,0	лампы светодиодны е	280±26	не менее 200
20	Игровая зона, точка 5	Г-0,0	лампы светодиодны е	282±26	не менее 200

№№ п/п	Место проведения измерений	Плос- кость	Вид ламп	Освещенность общая, лк	
				изме- ренная	допу- стимая
Средняя группа №1					
21	Игровая зона, точка 1	Г-0,0	лампы светодиодны е	357±33	не менее 200
22	Игровая зона, точка 2	Г-0,0	лампы светодиодны е	316±29	не менее 200
23	Игровая зона, точка 3	Г-0,0	лампы светодиодны е	310±29	не менее 200
24	Игровая зона, точка 4	Г-0,0	лампы светодиодны е	235±22	не менее 200
25	Игровая зона, точка 5	Г-0,0	лампы светодиодны е	257±24	не менее 200
Средняя группа №2					
26	Игровая зона, точка 1	Г-0,0	лампы люминесцент ные	219±20	не менее 200
27	Игровая зона, точка 2	Г-0,0	лампы люминесцент ные	224±21	не менее 200
28	Игровая зона, точка 3	Г-0,0	лампы люминесцент ные	215±20	не менее 200
29	Игровая зона, точка 4	Г-0,0	лампы люминесцент ные	276±25	не менее 200
30	Игровая зона, точка 5	Г-0,0	лампы люминесцент ные	275±25	не менее 200

Напряжение сети: до начала измерений 220 В; по окончании измерений 220 В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Воронков В. В. врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям ЛКХФФ

заведующая лабораторией контроля химических и физических факторов Никитина Т.В.

Зам. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и
городе Верхняя Пышма», зам. руководителя ИЛЦ

Коновалова Н.П.

" 13 " 12 2018 г.

